



spadek	1,5-2,0 %		1,0%	0,5%
materiał, średnica	PCV 160	Osadnik 4000	PCV 110	rura drenazowa perforowana 5 x PCV 110
odległość [m]	11,0	3,00	2,00	15,0

Obiekt	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Kowalska Halina Kiełpiny 27 Dz.nr 264/3, gm. Czernikowo		skala 1:100
Tytuł	Rozwinięcie instalacji		rys. nr 2
rysunku	imię i nazwisko ANDRZEJ MIAZEK		podpis
Projektant	UA-V-7342-5/85/94 WK	data IX.2011	